

Wykaz zastosowanych w obiekcie urządzeń:

W obiekcie przy ul. Podskarbińskiej 2:

- centrala wentylacyjna z odzyskiem AF25, prod. FRAPOL, ilość 2 sztuki
- centrala wentylacyjna z odzyskiem AF 30/25, prod. FRAPOL, ilość 1 sztuka
- centrala wentylacyjna nawiewna CV-1-P/NS-10A/7-7, prod. VTS Polska, ilość 1 sztuka
- nagrzewnica strefowa NLW16 105x60-II-nt Q=24,5 kW, prod. JUWENT, ilość 1 sztuka
- nagrzewnica strefowa NLW16 80x60-II-nt Q=17,7 KW, prod. JUWENT, ilość 1 sztuka
- wentylator dachowy DVS 225 EZ, V=500 m³/h, prod. Systemair, ilość 1 sztuka
- wentylator ścienny AW 200 EZ-K V=500 m³/h, prod. Systemair, ilość 1 sztuka
- wentylator dachowy DVS 255 EZ V=500 m³/h, prod. Systemair, ilość 1 sztuka
- wentylator dachowy DVS 355 ER V=1400 m³/h, prod. Systemair, ilość 1 sztuka
- wentylator dachowy DVS 310 EV V=1000 m³/h, prod. Systemair, ilość 1 sztuka
- Regulator VAV z nagrzewnicą, HFR/B, prod. TROX, ilość 12 sztuk
- Agregat wody lodowej z modułem pompowym, WSAT – SC Spin 90D EN T U, prod. CLIVENT, ilość 1 sztuka
- Kłapa ppoż, V260M/HO, prod. TROX, ilość 12 sztuk
- automatyka zasilanie sterowanie, ilość 1 sztuka